

Cod localitate
poștal

3 1 0 3 0 0

Nr. înregistrare la
Consiliul Local


2 8 6 4 9

Data înregistrării

z z l L a a

1 4 0 5 1 0

Certificat de performanță energetică

Performanța energetică a clădirii		Notare energetică:	100																				
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005		Clădirea certificată	Clădirea de referință																				
<p>Eficiența energetică ridicată</p>  <p>Eficiența energetică scăzută</p>		A	B																				
Consum anual specific de energie [kWh/m ² an]		109,2	137,55																				
Indice de emisii echivalent CO ₂ [kg _{CO2} /m ² an]		21,84	27,51																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Consum anual specific de energie [kWh/m²an]</th> <th colspan="2">Clasa energetică</th> </tr> <tr> <th>Clădirea certificată</th> <th>Clădirea de referință</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Încălzire:</td> <td>67,56</td> <td>91,08</td> </tr> <tr> <td>Apă caldă de consum:</td> <td>32,12</td> <td>36,95</td> </tr> <tr> <td>Climatizare:</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ventilare mecanică:</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Iluminat artificial:</td> <td>9,52</td> <td>9,52</td> </tr> </tbody> </table>				Consum anual specific de energie [kWh/m ² an]	Clasa energetică		Clădirea certificată	Clădirea de referință	Încălzire:	67,56	91,08	Apă caldă de consum:	32,12	36,95	Climatizare:	-	-	Ventilare mecanică:	-	-	Iluminat artificial:	9,52	9,52
Consum anual specific de energie [kWh/m ² an]	Clasa energetică																						
	Clădirea certificată	Clădirea de referință																					
Încălzire:	67,56	91,08																					
Apă caldă de consum:	32,12	36,95																					
Climatizare:	-	-																					
Ventilare mecanică:	-	-																					
Iluminat artificial:	9,52	9,52																					
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m ² an]: 0																							

Date privind clădirea certificată: Bloc locuințe BERMO ORIZONT

Adresa clădirii: str. Dreptății nr.21-23, Arad jud. Arad

Categoria clădirii: I

Regim de înălțime: P+5E+Penthouse


Anul construirii: 2008

Aria utilă: 6313,3 m²Aria construită desfașurată: 6786,6 m²Volumul interior al clădirii: 18071,2 m³

Scopul eliberării certificatului energetic: recepție clădire nouă

Programul de calcul utilizat:, versiunea:

Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:

Specialitatea (c, i, ci)	Numele și prenumele	Seria și Nr. certificat de atestare	Nr. și data înregistrării certificatului în registrul auditorului	Semnătura și ștampila auditorului
CI	Cinca Mihai-Ioan	00044/2003	47/2010	
I	Doble George Daniel	00540/2008	2/2010	

Clasificarea energetică a clădirii este făcută în funcție de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiza termică și energetică a construcției și instalațiilor aferente.

Notarea energetică a clădirii ține seama de penalizările datorate utilizării nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data înregistrării acestuia.